

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 03 » июня 2019 г. № 120п-28-2019 _____ ст. Брюховецкая _____
(место составления)

При проверке: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 имени Ф.Г.Деркача с. Большой Бейсуг муниципального образования Брюховецкий район. (МБОУ СОШ № 5 им. Ф.Г.Деркача); Брюховецкий р., с. Большой Бейсуг, ул. Деркача, 1. ОГРН 1022303525309, МИ ФНС № 4 по КК. _____
(наименование и место нахождения (адрес) юр. лица; фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)
расположенного по адресу: Брюховецкий р., с. Большой Бейсуг, ул. Деркача, 1. _____

выявлены нарушения **санитарного законодательства**, законодательства в сфере защиты прав потребителей (нужное подчеркнуть): Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

1.1. пол в коридоре школы на первом этаже с механическими повреждениями, щелями и дефектами (линолеум с дырами, загибы, латки), пол в кабинете информатики – краска местами стерта, щели, неровности, что создает неудобства при проведении влажной уборки и дезинфекции помещений, необходим ремонт, нарушение п.п.4.29, 12.3, 12.6, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10; ст.11, 24 № 52-ФЗ от 30.03.1999;

1.2. в туалете у мальчиков отсутствует форточка для проведения проветривания, стойкий неприятный запах канализации, нарушение п.п.6.8, 6.9, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10; ст.11, 24 № 52-ФЗ от 30.03.1999;

1.3. потолок над лестницей имеет затекшие места, неровности, развивается грибок, крошится и осыпается штукатурка, необходим ремонт, нарушение п.п. п.п.4.28, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10; ст.11, 24 № 52-ФЗ от 30.03.1999;

устранить нарушения в срок до «02» декабря 2019 г.

2. Ответственным за выполнение предписания является: **МБОУ СОШ № 5 им. Ф.Г.Деркача в лице законного представителя - директора школы Рылькова Григория Вячеславовича.**

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)


3. Ответственность за не выполнение данного предписания предусмотрена ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

**Старший специалист 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-
Ахтарском, Каневском районах**

(Должность лица, выдавшего предписание)


(подпись)

О.В.Лебедева.
(ФИО)

Предписание получил, об ответственности за невыполнение предписания предупрежден
 **Рыльков Г.В.** **03.06.2019г.**
(подпись, ФИО) (дата)